

叶安办函〔2023〕8号

六安市叶集区安全生产委员会办公室 关于消除安全隐患的函

区商务局、区城管局：

经安全生产暗查暗访排查出好又多超市和广场东苑安置小区存在部分安全隐患。根据新《安全生产法》中“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，请区商务局、区城管局分别督促相关责任单位落实问题整改。

一、好又多超市

1. 现场一疏散出口的安全门设置不合理，向内开启，应沿疏散方向开启；
2. 超市消防控制室内无值班人员在岗；
3. 现场查看火灾报警、联动控制，控制系统显示多条火警报警、故障信息未处理，控制室现场也未见报警信息登记、处置记录；现场询问管理人员，也未能提供2023年4月份的相关记录。

二、广场东苑安置小区

1. 在小区消防控制室内，检查组发现火灾报警控制器存在多条火警信息，现场值班人员未进行处置、记录；
2. 在该小区消防泵站内，现场测试湿式报警阀，现场操作人

员不熟悉操作流程，水力警铃不动作，当场已建议物业公司及时联系消防维保单位，查明原因并对相关岗位操作人员开展技能培训；

3. 当喷淋泵启动后，喷淋主管道的法兰连接多处漏水严重。

六安市叶集区安全生产委员会办公室

2023年5月9日