CMA
231200101086

安徽省公信产品检测院有限公司

检 验 报 告

报告编号：SZ2505015-04

样品名称：末梢水

采样地点：双墩村双墩组马景运家

受检单位：中叶水务大桥水厂

委托单位：六安市叶集区水利局

（盖章）

二〇二五年五月十五日

声　　明

一、若本次检验为送检，则检验报告仅对送检样品负责。

二、本检验报告涂改、增删无效，未加盖本公司印章无效。

三、若委托单位对本检验报告有异议，可在收到报告之日起十日内，提出复检或仲裁申请（不包括微生物），逾期不予受理。

四、本检验报告及本检验机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传和评优等。

五、未经本机构书面同意，不得部分复制本报告（完整复制除外）。

检验机构：安徽省公信产品检测院有限公司

通讯地址：安徽省六安市裕安区平桥高新工业集中区德正堂行政楼3-4楼

邮政编码：237000

联系电话：0564-3222650

安徽省公信产品检测院有限公司　CW37-07/B0

检 验 报 告

报告编号:SZ2505015-04

样品名称	末梢水		
规格型号	/	等级/工艺	/
样品数量	500ml无菌袋×1、1L(G）×2、0.25L(P）×2、0.5L(P）×1、 2.5L(P）×2、0.2L(G）×2、0.5L(G）×1		
生产日期/批号	/	检验类别	监督检验
受检单位	中叶水务大桥水厂		
采样地点	双墩村双墩组马景运家		
委托单位	六安市叶集区水利局		
被检测单位地址	六安市叶集区洪集镇大桥村		
样品接收日期	2025-5-4	样品状态	完好
检验项目	详见下页		
检验依据	GB 5749-2022		
检验结论	该样品按GB 5749-2022标准检验，所检项目合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2025年5月15日		
备注	此栏空白		

编制:王晓燕　审核:朱德云　批准:代艳华

安徽省公信产品检测院有限公司

CW37-07/B0

检验报告

№:SZ2505015-04

序号	检 验 项 目	单位	检验方法	标准值	检验结果	单项判定
1	总大肠菌群	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
2	菌落总数	CFU/mL	GB/T5750.12-2023	≤100（小型集中式供水和分散式供水因水源与洁净技术受限时为500）	未检出	合格
3	砷	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.01	<0.0010	合格
4	镉	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.005	＜0.0005	合格
5	铬（六价）	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.05	＜0.004	合格
6	铅	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.01	＜0.0025	合格
7	汞	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.001	0.0003	合格
8	氰化物	mg/L	GB/T5750.5-2023	≤0.05	<0.002	合格
9	氟化物	mg/L	GB/T5750.5-2023	≤1.0（小型集中式供水和分散式供水因水源与洁净技术受限时为1.2）	0.140	合格
10	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T5750.5-2023	≤10（小型集中式供水和分散式供水因水源与洁净技术受限时为20）	0.826	合格
11	三氯甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023	≤0.06	＜0.000032	合格
12	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023	≤0.1	＜0.000016	合格
13	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023	≤0.06	＜0.000015	合格

安徽省公信产品检测院有限公司

CW37-07/B0

检验报告

№:SZ2505015-04

序号	检验项目	单位	检验方法	标准值	检验结果	单项判定
14	三溴甲烷	mg/L	GB/T5750.8-2023	≤0.1	＜0.000041	合格
15	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	/	GB/T5750.8-2023	≤1（该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和）	＜0.000677	合格
16	二氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023	≤0.05	0.0441	合格
17	三氯乙酸	mg/L	GB/T5750.10-2023	≤0.1	＜0.0044	合格
18	氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023	≤0.7	＜0.23	合格
19	色度（铂钴色度单位）	度	GB/T5750.4-2023	≤15	＜5	合格
20	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T5750.4-2023	≤1（小型集中式供水和分散式供水因水源与洁净技术受限时为3）	0.89	合格
21	臭和味	/	GB/T5750.4-2023	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
22	肉眼可见物	/	GB/T5750.4-2023	无	无	合格
23	pH	/	GB/T5750.4-2023	不小于6.5且不大于8.5	8.17	合格
24	铝	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.2	0.026	合格
25	铁	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.3	＜0.03	合格
26	锰	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤0.1	＜0.01	合格
27	铜	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤1.0	＜0.02	合格
28	锌	mg/L	GB/T5750.6-2023	≤1.0	＜0.01	合格

安徽省公信产品检测院有限公司

CW37-07/B0

检验报告

№:SZ2505015-04

序号	检 验 项 目	单位	检验方法	标准值	检验结果	单项判定
29	氯化物	mg/L	GB/T5750.5-2023	≤250	9.46	合格
30	硫酸盐	mg/L	GB/T5750.5-2023	≤250	7.39	合格
31	溶解性总固体	mg/L	GB/T5750.4-2023	≤1000	93	合格
32	总硬度（以$CaCO_3$计）	mg/L	GB/T5750.4-2023	≤450	52.7	合格
33	高锰酸盐指数（以O_2计)	mg/L	GB/T5750.7-2023	≤3	1.52	合格
34	氨（以N计）	mg/L	GB/T5750.5-2023	≤0.5	0.03	合格
35	游离氯	mg/L	GB/T5750.11-2023	≥0.05，≤2	0.16	合格
36	溴酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023	≤0.01	<0.005	合格
37	亚氯酸盐	mg/L	GB/T5750.10-2023	≤0.7	＜0.04	合格
38	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	GB/T5750.12-2023	不应检出	未检出	合格
39	总α放射线	Bq/L	GB/T5750.13-2023	≤0.5（指导值）	＜0.02	合格
40	总β放射线	Bq/L	GB/T5750.13-2023	≤1（指导值）	＜0.03	合格
41	总氯	mg/L	GB/T5750.11-2023	/	0.25	/
42	臭氧	mg/L	GB/T5750.11-2023	/	/	/
43	二氧化氯	mg/L	GB/T5750.11-2023	/	<0.02	/
备注：	1.G-硬质玻璃瓶，P-聚乙烯/聚丙烯塑料瓶（桶） 2.此水厂处理工艺消毒方式为次氯酸钠（测定游离氯）					

******报告结束******